ЗАПОЛНЯЕТСЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ВЫПОЛНИВШЕЙ МОНТАЖ

Название:_____

Адрес:_____

Телефон:_____

Лицензия:_____

(номер, кем и когда выдана)

Ф.И.О. специалиста:_____

Подпись специалиста:_____Дата:_____

МП

Millennium КАЧЕСТВО ВО ВРЕМЕНИ

Millennium КАЧЕСТВО ВО ВРЕМЕНИ

ПАСПОРТ. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГАЗОВЫЙ СИЛЬФОННЫЙ НЕРЖАВЕЮЩИЙ ШЛАНГ

PGOF; PGOM; PGEF; PGSF; PGSM

PECO ГАРАНТИЯ

ЕАС

Газовый шланг металлический сильфонного типа для подачи сетевого или сжиженого углеводородного газа к бытовым газовым приборам, газоиспользующим установкам, другому газовому оборудованию.
Шланг соответствует техническим характеристикам завода изготовителя и сертифицирован в РФ.
Сертификат соответсвия: № РОСС ТВ.МГСП,602748

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Газовый шланг изготавливается из аустенитной (нерж.) стали марки DIN 1,4541/AISI 304.
PGSF и PGSM — сильфонный шланг из нержавеющей стали AISI 304.
PGOF и PGOM — сильфонный шланг из нержавеющей стали AISI 304 в желтой оболочке (ПВХ),
PGEF — шланг из нержавеющей стали AISI 304 в нержавеющей оплетке с прозрачным огнестойким покрытием.
Концевая арматура гайка-гайка или гайка-штуцер из нержавеющей стали AISI 304, диаметром в дюймах: 1/2"; 3/4"; 1".
Рекомендуемый диапозон рабочих температур: -20 +80°С максимальная допустимая температура нагрева шланга до +400°С, пластиковая оболочка выдерживает температуру до+120°С, рабочее давление 3 Бар, давление на разрыв более 120 Бар.

УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Монтаж газовых шлангов производится специалистами организаций, имеющих лицензию на право производства газоопасных работ с обязательной отметкой в паспорте даты монтажа или сервесных работ, исполнителя, организации и номера лицензии. При несоблюдении данных условий производитель ответственность за нарушение правил монтажа и эксплуатации ненесет.

1. Перекрыть выход газа и газопровода
2. Смонтировать шланг с использованием прокладки
3. Изгибать шланг допускается с радиусом на величину не меньшую его 2-х наружных диаметров.
4. Проверка на герметичность стыков производится обычными способами:
- газовым анализатором;
- обмыливанием.
5. Гидравлическое испытание шланга выполняется совместно с соединенной газовой системой. Контроль качества шланга осуществляют специалисты,имеющие допуск к сервисной организации по газу,при плановых проверках газовой системы.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- устанавливать шланг в местах открытого огня и зонах с высокой температурой, которые могут перегреть или нарушить герметичность соединения;
- использовать шланг в агрессивных средах и чистить агрессивными чистящими средствами.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Средний срок службы шланга для газа составляет 15 лет. Возможность дальнейшей эксплуатации, определяется в соответствии с его техническим состоянием работником газового хозяйства.
Изготовитель гарантирует качество и соответствие ГОСТ 22388-90 п.4.4, ГОСТ 12.2 063-81, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 52209-2004 при соблюдении потребителем условий хранения, монтажа и эксплуатации газового шланга.
Изготовитель не несет ответственности за неисправность шланга и не гарантирует его работу в случаях:
-нарушение правил эксплуатации,
-нарушение правил транспортировки,
-нарушение правил хранения,
-при установке шланга лицами, не имеющими разрешения на данный вид работ.

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Гибкий рукав	1 шт.
Прокладка	2 шт. (гайка-гайка)
	1 шт. (гайка-штуцер)
Паспорт на изделие	1 шт.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ И МОНТАЖЕ ШЛАНГА

Адрес покупателя_____

Дата продажи_____ Подпись продавца_____